



## Termo Pedido de Compra - Descrição Técnica-PMSAP

<b>Pedido</b>	: 2023/2041	<b>Emissão</b>	: 23/08/2023
<b>Especificação</b>	: Abertura de processo licitatório por meio de Registro de Preços para a aquisição de materiais elétricos para o Departamento Municipal de Iluminação Pública.	<b>Usuário</b>	: roselaire
<b>Local</b>	: SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA\OBRAS\SEMOT- SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA \ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>Dt. Autorização</b>	:
<b>Finalidade</b>	:	<b>Autorização</b>	:
<b>Forma Pagamento</b>	: À vista	<b>Nº Parcelas</b>	:
<b>Entrega/Execução</b>	: Entrega única	<b>Nº Parcelas Entrega</b>	:

Item	Unidade	Código	Produto	Quant.	Preço	Total Item
1	UN	23205	Reator externo vapor de sódio 150W 220V 60HZ, alto fator de potência com caneca pintada, sem base para relé fotoelétrico, com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	2.000,0000	48,5000	97.000,00
2	UN	24094	Reator externo vapor de sódio 70W 220V 60HZ, alto fator de potência com caneca pintada, sem base para relé fotoelétrico, com selo Procel/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator	5.000,0000	48,8800	244.400,00
3	UN	23225	Luminária fixa simples, com tela de proteção para lâmpada de 150W, e 250W com suporte E40, com braço de 1 metro de comprimento.	1.000,0000	95,1300	95.130,00
4	UN	25078	Reator externo vapor de sódio de 100 W, 220 V, 60 HZ Alto fator de potencia, com caneca pintada sem base para relé fotoelétrico, com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto, deverá ser anexada à proposta o relatório do selo PROCEL outorgado a este reator.	2.000,0000	45,3000	90.600,00

---

**Valor Total do Pedido** **527.130,00****Sem dotação definida**

<b>Dotação</b>	: 2023 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha	<b>Valor utilizado:</b>	527.130,00
----------------	--	-------------------------	------------

Santo Antônio da Patrulha, 14 de Setembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Responsável\_\_\_\_\_  
Controlador Setorial